



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, тел.: (4852) 79-08-68)

Предписание № 54 / 1 / 1.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 9

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «08» мая 2015 года № 54, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час. 00 мин. «12» мая 2015 года по 10 час. 30 мин. «15» мая 2015 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Трениной Мариной Владимировной, в отношении МОУ СОШ № 9, осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 26 совместно с директором МОУ СОШ № 9 Шевченко С.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выходы из лестничных клеток на чердак выполнены не через противопожарные двери 2-го типа.	п. 61 ППР в РФ; п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	20.06.2016 г.	
2.	Заполнение проема (дверь) помещения электрощитовой имеет предел огнестойкости менее 0,6 часа	п. 61 ППР в РФ; п.п. 5.14* таб.2*, 5.21*, СНиП 21-01-97*	20.06.2016 г.	
3.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (деревянные)	п. 57 ППР в РФ	20.06.2016 г.	
4.	Отсутствует ограждение по всему периметру кровли здания школы	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	20.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору

«15» мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ СОШ № 9 Шевченко С.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» мая 2015 г.



М.В. Тренина

М.Л.П.*

(подпись)

№	Вид нарушения	Ссылка на акт	Ссылка на акт	Ссылка на акт
1	Выход из помещения детей на чердак	№ 81 ГИП в РФ, в. 8.4, СНиП 21-01-97*	20.06.2016 г.	20.06.2016 г.
2	Загромождение проема (дверь) помеще- ния	№ 81 ГИП в РФ, в. 8.14, СНиП 21-01- 97*	20.06.2016 г.	20.06.2016 г.
3	Пожарные выходы выведены из состоя- ния	№ 27 ГИП в РФ	20.06.2016 г.	20.06.2016 г.
4	Отсутствует опрессовка по всему периметру	№ 81 ГИП в РФ, в. 8.14, СНиП 21-01-97*	20.06.2016 г.	20.06.2016 г.